

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007926-1354-1	Dato for prøveudtagning 08-07-2025	Prøve start 08-07-2025
	Produkt 0/20mm Bundsikringsgrus kv.II	Modtaget den 08-07-2025	Prøve slut 09-07-2025
Produktionssted Munke Bjergby Grusgrav Munke Bjergbyvej 42A 4190 Munke Bjergby	Produktbetegnelse	Reference	ID Munke Bjergby
	Objekt	Registreret af	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	5,0		


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60 0,556 D50 0,442 D60/D10 (U-tal) 3,5
D10 0,157

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	31,5
		100	22,4
		100	16
		95	8
		90	4
		85	2
		77	1
		58	0,5
		24	0,25
		5	0,125
0,0	9,0	2,4	0,063

Sigte (mm)
målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato

Vor Frue 09-07-2025

Annika Myrhdal Baasch, Laborant

Elektronisk signatur