RAPPORT

Prøve nr **420250040**

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Leverandør	Varedeklaration	Dato for prøveudtagning	Prøve start
NCC Industry A/S	**1007926-1354-1**	**1/28/2025**	
	Produkt	Modtaget den	Prøve slut
	0/20mm Bundsikringsgrus kv.II	**2/5/2025**	
		Reference	ID
Produktionssted	Produktbetegnelse		**Munke bjergby**
Munke Bjergby Grusgrav		Registreret af	Mærkning
Munke Bjergbyvej 42A			**R-25-729A**
4190 Munke Bjergby	Objekt	Udtaget af	

Egenskab / prøvemetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Tørsigtning			

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0.452	D50	0.371	D60/D10 (U-tal)	4.2
D10	0.107				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
100	100		31.5
			22.4
		100	16
		94	8
		90	4
		87	2
		80	1
		66	0.5
		35	0.25
		12	0.125
0.0	9.0	5.1	0.063



Bemærkning

Methylenblåt værdi: 1,2

Sted og dato

Vor Frue 2/27/2025

Linda de Sparra Terkelsen

Elektronisk signatur

NCC Industry A/S, Råstoffer
Laboratorie: Vor Frue
Øde Hastrup Vej 130
4000 Roskilde

Besøgsadresse

Hovedkontor

Telefon nr **51881677**

Fax nr

Org.nr

MVA nr

Email **linda.terkelsen@ncc.dk**

Internetadresse