RAPPORT

Prøve nr **420250041**

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Leverandør	Varedeklaration	Dato for prøveudtagning	Prøve start
NCC Industry A/S	**1010896-1354-2**	**04-02-2025**	
	Produkt	Modtaget den	Prøve slut
	0/40 mm Bundsikringsgrus kv.II	**05-02-2025**	
		Reference	ID
Produktionssted	Produktbetegnelse		**Munke bjergby**
Munke Bjergby Grusgrav		Registreret af	Mærkning
Munke Bjergbyvej 42A			**R-25-730A**
4190 Munke Bjergby	Objekt	Udtaget af	

Egenskab / prøvemetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Tørsigtning			

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,605	D50	0,461	D60/D10 (U-tal)	3,3
D10	0,183				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
100	100		45
		100	31,5
		100	22,4
		96	16
		91	8
		86	4
		82	2
		75	1
		56	0,5
		18	0,25
		3	0,125
0,0	9,0	1,1	0,063



Bemærkning

Sted og dato

Vor Frue 12-02-2025

Linda de Sparra Terkelsen

Elektronisk signatur

NCC Industry A/S, Råstoffer
Laboratorie: Vor Frue
Øde Hastrup Vej 130
4000 Roskilde

Besøgsadresse
Hovedkontor

Telefon nr **51881677**
Fax nr

Org.nr
MVA nr

Email **linda.terkelsen@ncc.dk**
Internetadresse