



Varedeklaration
1010896-1354 - 2 - VEJ
Produkt
0/40 mm Bundsikringsgrus kv.II
Produktionsbeskrivelse

Dekl.dato
2024-01-09

Statistikskema

Leverandør
NCC Industry A/S

Produktionssted
Munke Bjergby Grusgrav
Munke Bjergbyvej 42A
4190 Munke Bjergby

2025-02-17 - 2025-05-23

Side 1(1)

U-tal D60 / D10												
Gennemfald (%) vægt												
Sigteserie	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	8	16	22,4		
Middelværdi - varedeklaration												
Max værdi - grænselinie	9,0											
Min værdi - grænselinie	0,0											
Prøve nr	Dato	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
420250064	2025-02-18	2,3	3	10	33	70	81	86	89	94	98	3,5
420250065	2025-02-25	2,7	4	12	33	64	71	74	78	83	99	4,2
420250095	2025-03-25	1,9	5	22	56	74	81	85	88	92	95	3,8
420250106	2025-04-01	2,0	5	22	56	74	82	86	91	96	97	3,8
420250113	2025-04-08	4,0	8	25	56	71	77	81	85	88	92	4,4
420250128	2025-04-15	1,7	2	11	42	65	75	80	85	89	95	3,8
420250161	2025-04-22	2,9	6	21	55	73	80	84	88	93	95	4,0
420250168	2025-05-05	3,0	8	27	62	80	86	89	92	95	97	3,5
420250178	2025-05-12	5,1	9	22	54	72	78	81	84	87	90	4,9
420250193	2025-05-20	1,7	4	18	48	69	78	84	89	96	100	4,4
Middelværdi		2,7	5	19	50	71	79	83	87	91	96	4,0
standardafvigelse		1,1	2,3	6,0	10,2	4,6	4,1	4,2	4,1	4,4	3,1	0,4
Største værdi		5,1	9	27	62	80	86	89	92	96	100	4,9
Mindste værdi		1,7	2	10	33	64	71	74	78	83	90	3,5
Antal analyse prøver		10										10

Bemærkning

Sted og dato
Vor Frue 2025-05-23

NCC Industry A/S, Råstoffer
Laboratorie: Vor Frue
Øde Hastrup Vej 130
4000 Roskilde

Besøgsadresse

Hovedkontor

Telefon nr
51881677
Fax nr

Org.nr

MVA nr

Email
linda.terkelsen@ncc.dk
Internetadresse

Annika Myrhdal Baasch, Laborant
Elektronisk signatur