

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007882 - 1323-2	Dato for prøveudtagning 03-05-2024	Prøve start 06-05-2024
Produktionssted Køge Sten og grus Nordhavnsvej 22 4600 Køge	Produkt 0/2 mm Storebæltsand	Modtaget den 06-05-2024	Prøve slut 06-05-2024
	Produktbetegnelse Søsand	Reference	ID KSG
	Objekt	Registreret af	Mærkning 1/2 Årlig Kontrol
		Analyseret af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning			
--	--	--	--

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
100	100	100	11,2
100	100	100	8
100	100	100	5,6
100	100	100	4
100	100	100	2,8
97	100	100	2
97	100	100	1,4
95	100	99	1
80	95	85	0,5
5	35	27	0,25
0	3	1	0,125
0,0	2,0	0,0	0,063

D60 0,392 D50 0,348 D60/D10 (U-tal) 2,3
D10 0,168



Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 23-05-2024

Lene Seilling Olsen, Laborant
Elektronisk signatur