



Varedeklaration
14013-16 - 14 - BETON
Produkt
0/4 mm betonsand, kl. E
Produktionsbeskrivelse
Søsand

Dekl.dato
2024-03-12

Statistikskema

Leverandør
NCC Industry A/S
RN Sten & Grus
Stamholmen 225
Produktionssted
NCC Prøvestenen
B vej 8
2300 København S

2024-04-01 - 2025-05-23

Side 1(1)

Gennemfald (%) vægt											U-tal	Korn-	Absorberet	Humus-	Klorid-	Aekivalent	Kemisk
											D60 / D10	densitet	vand	indhold	indhold	alkali-	svind
Sigteserie	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	2,8	4	5,6		VOT					indhold	
Middelværdi - varedeklaration	1,0	3	25	59	80	96	99	99	100		2,63	0,2	Lysere	0,014	0,012	0,08	
Max værdi - grænselinie	3,0	5	27	75	92	99	100	100	100		2,67	0,4			0,020	0,020	0,20
Min værdi - grænselinie	0,0	0	15	55	72	89	90	97	97		2,59	0,1	Lysere				
Prøve nr	Dato	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	Mg/m³	%		%	%	ml/kg
5250200	2025-02-03	0,6	3	* 29 *	65	84	96	98	100	100	3,0	2,61	0,2	Lysere	0,004	0,003	0,11
5250419	2025-03-04	0,5	3	23	58	83	97	99	100	100	3,1						
5250846	2025-05-01	0,5	2	23	58	79	96	99	100	100	3,1						
Middelværdi		0,5	3	25	60	82	96	99	100	100	3,1	2,61	0,2		0,004	0,003	0,11
standardafvigelse		0,1	0,6	3,5	4,0	2,6	0,6	0,6			0,1						
Største værdi		0,6	3	29	65	84	97	99	100	100	3,1						
Mindste værdi		0,5	2	23	58	79	96	98	100	100	3,0						
Antal analyse prøver		3									3	1	1	1	1	1	1

Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 2025-05-27

NCC Industry A/S
Laboratorie: Avedøre
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Besøgsadresse
Hovedkontor

Telefon nr
36780500
Fax nr

Org.nr
MVA nr

Email
linda.terkelsen@ncc.dk
Internetadresse
www.tilslag.dk

Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur