

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1000013-1322-3	Dato for prøveudtagning 24-04-2025	Prøve start 29-04-2025
	Produkt Kabelsand	Modtaget den 29-04-2025	Prøve slut 29-04-2025
Produktionssted Avedøre Sten & Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Kabelsand	Reference	ID ASG
	Objekt	Registreret af	Mærkning 20 dages
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning TERMISK RESISTIVITET ((K*m)/W) [EA]	0,583		
--	-------	--	--


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,215	D50	0,195	D60/D10 (U-tal)	2,1
D10	0,102				

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	8
100	100	100	5,6
99	100	100	4
		100	2
		100	1
		95	0,5
		77	0,25
		16	0,125
0,0	3,0	0,7	0,063

Sigte (mm)
målt gnf. %


Bemærkning

Fugt: 8
mK/W: 0,583

Sted og dato

Avedøre 01-05-2025
Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur