



Varedeklaration
1000013 - 1323 - 3 - ---

Produkt
Kabelsand

Produktionsbeskrivelse
Kabelsand

Dekl.dato
2023-11-08

Statistikskema

Leverandør
NCC Industry A/S
RN Sten og grus
Stamholmen 225

Produktionssted
Køge Sten og grus
Nordhavnsvej 22
4600 Køge

2024-05-27 - 2025-05-21

Side 1(1)

Sigteserie	Gennemfald (%) vægt										U-tal
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8		D60 / D10
Middelværdi - varedeklaration	1,0						99	100	100		
Max værdi - grænselinie	3,0						100	100	100		
Min værdi - grænselinie	0,0						99	100	100		
Prøve nr	Dato	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
5241287	2024-08-01	1,2	6	39	80	95	98	100	100	100	2,7
5241490	2024-09-02	0,2	3	44	86	94	97	99	100	100	2,4
5241704	2024-10-01	0,2	2	39	88	96	99	100	100	100	2,3
5241950	2024-11-01	0,2	2	42	85	92	96	* 98 *	100	100	2,4
5242147	2024-12-02	0,2	2	42	87	95	98	100	100	100	2,3
5250014	2025-01-02	0,3	2	42	85	93	97	99	100	100	2,4
5250211	2025-02-03	0,1	2	41	88	96	98	100	100	100	2,3
5250416	2025-03-04	0,5	5	28	67	90	98	100	100	100	3,0
5250620	2025-04-01	0,1	4	43	85	94	98	99	100	100	2,4
5250848	2025-05-01	0,5	5	48	86	94	98	100	100	100	2,4
Middelværdi		0,4	3	41	84	94	98	100	100	100	2,5
standardafvigelse		0,3	1,6	5,2	6,3	1,9	0,8	0,7			0,2
Største værdi		1,2	6	48	88	96	99	100	100	100	3,0
Mindste værdi		0,1	2	28	67	90	96	98	100	100	2,3
Antal analyse prøver		10									10

Bemærkning Termisk resistivitet = Max 0,8*Km/W

Sted og dato
Avedøre 2025-05-23

NCC Industry A/S
Laboratorie: Avedøre
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Besøgsadresse
Hovedkontor

Telefon nr
36780500
Fax nr

Org.nr
MVA nr

Email
linda.terkelsen@ncc.dk
Internetadresse
www.tilslag.dk

Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur