

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007925-1322-6	Dato for prøveudtagning 01-05-2025	Prøve start 02-05-2025
	Produkt 0/8 mm Bundsikringsgrus kval.1	Modtaget den 02-05-2025	Prøve slut 02-05-2025
Produktionssted Avedøre Sten & Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Sømateriale	Reference ASG	Mærkning 20 dgs kontrol
	Objekt	Registreret af	
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,440	D50	0,381	D60/D10 (U-tal)	2,8
D10	0,156				

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

90	100	100	8
90	100	100	5,6
		100	4
		99	2
		96	1
		70	0,5
		28	0,25
		4	0,125
0,0	5,0	0,5	0,063

Sigte (mm)
målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato

Avedøre 26-05-2025
Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur