

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007917-1322-6	Dato for prøveudtagning 04-03-2025	Prøve start
Produktionssted RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produkt 0/4 mm betonsand, kl. E	Modtaget den 04-03-2025	Prøve slut
	Produktbetegnelse Søsand	Reference	ID ASG
	Objekt	Registreret af	Mærkning 20 dgs + TK84
		Udtaget af	


Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning TK-84	0,12		0,20

Kornstørrelsesfordeling gnf. %

D60	0,478	D50	0,414	D60/D10 (U-tal)	2,9
D10	0,163				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------

99	100	100	5,6
99	100	100	4
90	100	99	2,8
89	99	98	2
72	92	91	1
55	75	63	0,5
15	27	25	0,25
0	5	4	0,125
0,0	3,0	0,9	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 21-03-2025



Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur