

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1000013-1322-3	Dato for prøveudtagning 04-03-2025	Prøve start
	Produkt Kabelsand	Modtaget den 04-03-2025	Prøve slut
Produktionssted RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Kabelsand	Reference	ID ASG
	Objekt	Registreret af	Mærkning 20 dgs
		Udtaget af	


Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning TERMISK RESISTIVITET ((K*m)/W) [EA]	0,601		
--	--------------	--	--

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

Min-værdi Max-værdi Målt værdi Sigte-serie



Bemærkning
Godkendt termisk 0,601

Sted og dato
Avedøre 11-03-2025



Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur