

## ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1


Leverandør	Varedeklaration <b>1000013 - 1323-3</b>	Dato for prøveudtagning <b>04-03-2025</b>	Prøve start <b>04-03-2025</b>
	Produkt <b>Kabelsand</b>	Modtaget den <b>04-03-2025</b>	Prøve slut <b>04-03-2025</b>
Produktionssted <b>Køge Sten og grus Nordhavnsvej 22 4600 Køge</b>	Produktbetegnelse <b>Kabelsand</b>	Reference	ID <b>KSG</b>
	Objekt	Registreret af	Mærkning <b>20d Kabelsand</b>
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning TERMISK RESISTIVITET ((K*m)/W) [EA]	<b>0,675</b>		
--	--------------	--	--

### Kornstørrelsesfordeling gnf. %

D60	0,455	D50	0,391	D60/D10 (U-tal)	3,0
D10	0,152				



Bemærkning  
**Termisk godkendt 0,675**

Sted og dato  
**Avedøre 11-03-2025**



**Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder**  
Elektronisk signatur