

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1000091 - 1323-5	Dato for prøveudtagning 04-03-2025	Prøve start
	Produkt 0/2 mm Mørtelsand	Modtaget den 04-03-2025	Prøve slut
Produktionssted Køge Sten og grus Nordhavnsvej 22 4600 Køge	Produktbetegnelse Søsand	Reference	ID KSG
	Objekt	Registreret af	Mærkning 20 dgs
		Udtaget af	


Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Tørsigtning			
DS/EN 1744-1 Chloridindhold (%)			
Prøvemethode Quantab			
Kloridindhold	0,006		0,100
Ækvivalent alkaliindh. Cl*0,87 (%)	0,005		


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,320	D50	0,255	D60/D10 (U-tal)	2,3
D10	0,137				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------



Bemærkning	Sted og dato Avedøre 11-03-2025  Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder Elektronisk signatur
------------	--