

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 14013-16-14	Dato for prøveudtagning 04-03-2025	Prøve start
Produktionssted NCC Prøvestenen B vej 8 2300 København S	Produkt 0/4 mm betonsand, kl. E	Modtaget den 04-03-2025	Prøve slut
	Produktbetegnelse Søsand	Reference	ID PSG
	Objekt	Registreret af	Mærkning 20 dgs
		Udtaget af	


Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning			
---	--	--	--

Kornstørrelsesfordeling

D60	0,533	D50	0,441	D60/D10 (U-tal)	3,1
D10	0,170				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------



Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 11-03-2025



Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur