

## ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration <b>1007925-1322-6</b>	Dato for prøveudtagning <b>04-03-2025</b>	Prøve start
Produktionssted <b>RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre</b>	Produkt <b>0/8 mm Bundsikringsgrus kval.1</b>	Modtaget den <b>04-03-2025</b>	Prøve slut
	Produktbetegnelse <b>Sømateriale</b>	Reference	ID <b>ASG</b>
	Objekt	Registreret af	Mærkning <b>20 dgs</b>
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning			

### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%


Min- værdi    Max- værdi    Målt værdi    Sigte- serie

90	100	100	8
90	100	99	5,6
		99	4
		93	2
		81	1
		63	0,5
		33	0,25
		8	0,125
0,0	5,0	0,4	0,063



Bemærkning

Sted og dato  
**Avedøre 11-03-2025**



**Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder**  
Elektronisk signatur