

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1000091 - 1323-4	Dato for prøveudtagning 03-07-2024	Prøve start 07-07-2024
	Produkt 0/2 mm Mørtelsand	Modtaget den 07-07-2024	Prøve slut 07-07-2024
Produktionssted Køge Sten og grus Nordhavnsvej 22 4600 Køge	Produktbetegnelse Søsand	Reference	ID KSG
	Objekt	Registreret af	Mærkning Mdr. prøve
		Udtaget af	


Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Tørsigtning			
DS/EN 1744-1 Chloridindhold (%)			
Prøvemethode			
Kloridindhold	0,013		0,100
Ækvivalent alkaliindh. Cl*0,87 (%)	0,011		

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

Min- værdi Max- værdi Målt værdi Sigte- serie

100	100	100	8
100	100	100	4
99	100	100	2,8
98	100	100	2
90	100	99	1
78	97	89	0,5
35	55	40	0,25
1	11	2	0,125
0,0	3,0	0,1	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 18-07-2024

ANN Adsbøl

ANN Adsbøl, Laborant
Elektronisk signatur