

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1000091 - 1323-4	Dato for prøveudtagning 03-06-2024	Prøve start 13-06-2024
	Produkt 0/2 mm Mørtelsand	Modtaget den 13-06-2024	Prøve slut 13-06-2024
Produktionssted Køge Sten og grus Nordhavnsvej 22 4600 Køge	Produktbetegnelse Søsand	Reference	ID KSG
	Objekt	Registreret af	Mærkning Månedsprøve
		Udtaget af	


Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Tørsigtning			
DS/EN 1744-1 Chloridindhold (%)			
Prøvemethode			
Kloridindhold	0,010		0,100
Ækvivalent alkaliindh. Cl*0,87 (%)	0,009		

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,395	D50	0,337	D60/D10 (U-tal)	2,5
D10	0,158				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------



Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 26-06-2024

Ulla Hansen

Ulla Hansen, Laborant
Elektronisk signatur