

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007802-1322-2	Dato for prøveudtagning 01-09-23	Prøve start
Produktionssted RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produkt 16/25 mm Nøddesten Kl.P	Modtaget den 01-09-23	Prøve slut
	Produktbetegnelse Jiggede Søsten 16/22 mm kl. P	Reference	ID ASG
	Objekt	Registreret af	Mærkning 20 dages kontrol
		Analyseret af	


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning DS/EN 933-4 Formindex (%) Analyseret fraktion: 16/25	4		25,0

Kornstørrelsesfordeling

D60	18,892	D50	17,928	D60/D10 (U-tal)	1,5
D10	12,617	D15	13,5		

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	32
85	100	100	25
85	95	96	22,4
10	20	30	16
0	5	2	11,2
0	5	1	8
0	5	0	4
0	2	0	2
0	1	0	0,25
0,0	1,0	0,1	0,063



Bemærkning	Sted og dato Avedøre 03-10-23 <i>Ulla Hansen</i> Ulla Hansen, Laborant Elektronisk signatur
------------	---