

## ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør <b>NCC Industry A/S, Råstoffer</b>	Varedeklaration <b>1007926-1355-2</b>	Dato for prøveudtagning <b>18-02-2025</b>	Prøve start
	Produkt <b>0/20mm Bundsikringsgrus kv.II</b>	Modtaget den <b>18-02-2025</b>	Prøve slut
Produktionssted <b>Nyrand Grusgrav Gammelrandgaard 4470 Svebølle</b>	Produktbetegnelse	Reference	ID <b>Nyrand</b>
	Objekt	Registreret af	Mærkning <b>5 dgs kontrol</b>
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------

<b>EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling</b> <b>Tørsigtning</b>			
---	--	--	--


### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	1,000	D50	0,737	D60/D10 (U-tal)	5,3
D10	0,188				

 Min- Max- Målt Sigte-  
værdi værdi værdi serie

100	100	100	31,5
			22,4
			16
			8
			4
			2
			1
			0,5
			0,25
			0,125
			0,063
0,0	9,0	4,5	



Bemærkning

Sted og dato

**Vor Frue 26-02-2025**

**Linda de Sparra Terkelsen**

Elektronisk signatur