

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007741-1355-4	Dato for prøveudtagning 08-09-2025	Prøve start 09-09-2025
	Produkt 0/32mm Stabiltgrus kv. II	Modtaget den 09-09-2025	Prøve slut 10-09-2025
Produktionssted Nyrand Grusgrav Gammelrandgaard 4470 Svebølle	Produktbetegnelse	Reference	ID Nyrand
	Objekt	Registreret af	Mærkning 5 dgs + Vibr. Indstemp
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Udvaskning og sigtning			
Vand (%)	6,6		
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg pd, max (Mg/m³)	2,21	2,16	2,26
DS/EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt. (%)	5,2	4,5	6,5
Knusningsgrad			
Total runde (Ctr), >90% overflader runde (%)	2		70


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60 10,874 D50 5,444 D60/D10 (U-tal) 42,0
D10 0,259

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	45
75	100	99	31,5
		79	22,4
30	90	68	16
30	75	56	8
15	60	47	4
		40	2
2	35	31	1
		19	0,5
		10	0,25
		6	0,125
2,0	9,0	4,6	0,063

Sigte (mm)
målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato

Vor Frue 17-10-2025

Annika Myrhdal Baasch, Laborant

Elektronisk signatur