RAPPORT

Prøve nr **420250096**

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Leverandør	Varedeklaration **1007875-1355-1**	Dato for prøveudtagning **24-03-2025**	Prøve start **25-03-2025**
	Produkt **0/4mm Vasket grus**	Modtaget den **25-03-2025**	Prøve slut **26-03-2025**
		Reference	ID **Nyrand**
Produktionssted **Nyrand Grusgrav** **Gammelrandgaard** **4470 Svebølle**	Produktbetegnelse	Registreret af	Mærkning
	Objekt	Udtaget af	

Egenskab / prøvemetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling **Tørsigtning**			

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	1,021	D50	0,849	D60/D10 (U-tal)	3,4
D10	0,296				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
100	100	100	8
98	100	100	5,6
90	99	98	4
80	94	93	2,8
70	90	83	2
50	70	60	1
20	40	28	0,5
4	12	6	0,25
0	5	1	0,125
0,0	3,0	0,4	0,063



Sigte (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	2,8	4	5,6	8
målt gnf. %	0,4	1	6	28	60	83	93	98	100	

Bemærkning

Sted og dato

Vor Frue 26-03-2025

Annika Myrhdal Baasch, Laborant

Elektronisk signatur

NCC Industry A/S, Råstoffer
Laboratorie: Vor Frue
Øde Hastrup Vej 130
4000 Roskilde

Besøgsadresse

Hovedkontor

Telefon nr **51881677**

Fax nr

Org.nr

MVA nr

Email **linda.terkelsen@ncc.dk**

Internetadresse