

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007919-1355-2	Dato for prøveudtagning 18-03-2025	Prøve start
	Produkt 0/8mm Bakkegrus	Modtaget den 18-03-2025	Prøve slut
Produktionssted Nyrand Grusgrav Gammelrandgaard 4470 Svebølle	Produktbetegnelse	Reference	ID Nyrand
	Objekt	Registreret af	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	6,3		
--	-----	--	--


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	1,571	D50	0,924	D60/D10 (U-tal)	9,1
D10	0,172				

Min- værdi Max- værdi Målt værdi Sigte- serie

100	100	100	16
98	100	100	11,2
90	98	91	8
70	95	77	4
57	87	65	2
40	70	53	1
15	45	34	0,5
6	21	14	0,25
2	14	7	0,125
0,0	8,0	5,2	0,063



Bemærkning

Sted og dato

Vor Frue 20-03-2025
Annika Myrhdal Baasch, Laborant

Elektronisk signatur