

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007919-1355-2	Dato for prøveudtagning 26-08-2025	Prøve start 26-08-2025
	Produkt 0/8mm Bakkegrus	Modtaget den 26-08-2025	Prøve slut 29-08-2025
Produktionssted Nyrand Grusgrav Gammelrandgaard 4470 Svebølle	Produktbetegnelse	Reference	ID Nyrand
	Objekt	Registreret af	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	3,7		
--	-----	--	--


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	1,733	D50	1,035	D60/D10 (U-tal)	6,4
D10	0,271				

Min- værdi Max- værdi Målt værdi Sigte- serie

100	100	100	16
98	100	98	11,2
90	98	92	8
70	95	77	4
57	87	64	2
40	70	49	1
15	45	27	0,5
6	21	8	0,25
2	14	4	0,125
0,0	8,0	2,9	0,063

Sigte (mm)
målt gnf. %


Bemærkning

Sted og dato

Vor Frue 29-08-2025

Annika Myrhdal Baasch, Laborant

Elektronisk signatur