RAPPORT

Prøve nr **420250467**

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Leverandør	Varedeklaration **1000589-1355-2**	Dato for prøveudtagning **04-11-2025**	Prøve start **04-11-2025**
	Produkt **4/8mm Skærver**	Modtaget den **04-11-2025**	Prøve slut **05-11-2025**
		Reference	ID **Nyrand**
Produktionssted **Nyrand Grusgrav** **Gammelrandgaard** **4470 Svebølle**	Produktbetegnelse	Registreret af	Mærkning
	Objekt	Udtaget af	

Egenskab / prøvemetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling **Tørsigtning**			

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	6,470	D50	5,999
D10	4,112		
D60/D10 (U-tal)	1,6		

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
		100	22,4
100	100	100	16
98	100	100	11,2
85	99	92	8
		42	5,6
0	15	8	4
0	2	2	2
		2	1
		1	0,5
		1	0,25
		1	0,125
0,0	2,0	0,7	0,063



Bemærkning

Sted og dato

Vor Frue 05-11-2025

Sahlén Elisabeth, Laborant

Elektronisk signatur

NCC Industry A/S, Råstoffer
Laboratorie: Vor Frue
Øde Hastrup Vej 130
4000 Roskilde

Besøgsadresse

Hovedkontor

Telefon nr **51881677**

Fax nr

Org.nr

MVA nr

Email **linda.terkelsen@ncc.dk**

Internetadresse