

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007875-1351-2	Dato for prøveudtagning 06-06-2025	Prøve start 10-06-2025
	Produkt 0/4mm Vasket grus	Modtaget den 10-06-2025	Prøve slut 12-06-2025
Produktionssted Pederseje Stenværk Nr. Vedbyvej 13A 4840 Nr. Alslev	Produktbetegnelse	Reference	ID Pederseje
	Objekt	Registreret af	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,949	D50	0,726	D60/D10 (U-tal)	5,4
D10	0,175				

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	8
98	100	96	5,6
90	99	90	4
86	96	86	2,8
80	92	80	2
55	75	62	1
27	50	40	0,5
12	28	19	0,25
3	10	4	0,125
0,0	3,0	0,8	0,063



Bemærkning

Sted og dato

Vor Frue 12-06-2025
Annika Myrhdal Baasch, Laborant

Elektronisk signatur