

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007875-1351-2	Dato for prøveudtagning 12-09-2025	Prøve start 16-09-2025
	Produkt 0/4mm Vasket grus	Modtaget den 16-09-2025	Prøve slut 17-09-2025
Produktionssted Pederseje Stenværk Nr. Vedbyvej 13A 4840 Nr. Alslev	Produktbetegnelse	Reference	ID Pederseje
	Objekt	Registreret af	Mærkning
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60 0,811 D50 0,623 D60/D10 (U-tal) 5,2
D10 0,155

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	8
98	100	97	5,6
90	99	93	4
86	96	89	2,8
80	92	85	2
55	75	70	1
27	50	43	0,5
12	28	21	0,25
3	10	6	0,125
0,0	3,0	1,1	0,063



Bemærkning

Sted og dato

Vor Frue 17-09-2025
Sahlén Elisabeth, Laborant

Elektronisk signatur