

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007875-1351-2	Dato for prøveudtagning 25-03-2025	Prøve start 01-04-2025
	Produkt 0/4mm Vasket grus	Modtaget den 01-04-2025	Prøve slut 02-04-2025
Produktionssted Pederseje Stenværk	Produktbetegnelse	Reference	ID Pederseje
Nr. Vedbyvej 13A		Registreret af	Mærkning
4840 Nr. Alslev	Objekt	Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,913	D50	0,693	D60/D10 (U-tal)	5,5
D10	0,166				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------

100	100	100	8
98	100	98	5,6
90	99	93	4
86	96	89	2,8
80	92	83	2
55	75	64	1
27	50	41	0,5
12	28	21	0,25
3	10	5	0,125
0,0	3,0	0,9	0,063



Bemærkning

Sted og dato

Vor Frue 02-04-2025
Annika Myrhdal Baasch, Laborant

Elektronisk signatur