

## ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør <b>NCC Industry A/S, Råstoffer</b>	Varedeklaration <b>1007875-1351-2</b>	Dato for prøveudtagning <b>03-02-2025</b>	Prøve start
	Produkt <b>0/4mm Vasket grus</b>	Modtaget den <b>03-02-2025</b>	Prøve slut
Produktionssted <b>Pederseje Stenværk Nr. Vedbyvej 13A 4840 Nr. Alslev</b>	Produktbetegnelse	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Tørsigtning			
DS/EN 1744-1 Humisindhold	Lysere		
DS/EN 1744-1 Chloridindhold (%)			
Prøvemethode Quantab			
Kloridindhold	0,001		
Ækvivalent alkaliindh. Cl <sup>-</sup> 0,87 (%)	0,001		


### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,938	D50	0,729	D60/D10 (U-tal)	5,4
D10	0,175				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------

100	100	100	8
98	100	97	5,6
90	99	92	4
86	96	87	2,8
80	92	82	2
55	75	63	1
27	50	39	0,5
12	28	19	0,25
3	10	4	0,125
0,0	3,0	1,0	0,063



Bemærkning

Sted og dato  
**Vor Frue 26-02-2025**



**Linda de Sparra Terkelsen**  
Elektronisk signatur