

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Side 1 af 1


Leverandør	Varedeklaration 1007864 - 1323-3	Dato for prøveudtagning 03-07-2024	Prøve start 07-07-2024
Produktionssted Køge Sten og grus Nordhavnsvej 22 4600 Køge	Produkt 0/4 mm Pudsegrus	Modtaget den 07-07-2024	Prøve slut 07-07-2024
	Produktbetegnelse Søsand	Reference	ID KSG
	Objekt	Registreret af	Mærkning Halvårlig kontrol
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning			

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,647	D50	0,483	D60/D10 (U-tal)	4,3
D10	0,149				



Bemærkning	Sted og dato Avedøre 18-07-2024
	ANN Adsbøl, Laborant
	Elektronisk signatur