

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007864 - 1323-2	Dato for prøveudtagning 05-01-22	Prøve start 06-01-22
	Produkt 0/4 mm Pudsegrus	Modtaget den 06-01-22	Prøve slut 06-01-22
Produktionssted Køge Sten og grus Nordhavnsvej 22 4600 Køge	Produktbetegnelse Søsand	Reference nr	ID nr KSG
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning 1/2 årlig kontrol
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning			
--	--	--	--

Kornstørrelsesfordeling

D60 0,516 D50 0,409 D60/D10 (U-tal) 4,4
D10 0,118

Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	11,2
100	100	100	8
96	100	100	5,6
85	100	99	4
85	100	97	2,8
80	100	93	2
77	99	88	1,4
75	95	81	1
52	82	59	0,5
15	41	34	0,25
0	15	11	0,125
0,0	3,0	2,1	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 07-01-22

Ulla Hansen

Ulla Hansen, Laborant
Elektronisk signatur