

## ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration <b>1007864-1322-1</b>	Dato for prøveudtagning <b>01-07-21</b>	Prøve start <b>01-07-21</b>
	Produkt <b>0/4 mm Pudsegrus</b>	Modtaget den <b>01-07-21</b>	Prøve slut <b>01-07-21</b>
Produktionssted <b>RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre</b>	Produktbetegnelse <b>Søsand</b>	Reference nr	ID nr <b>ASG</b>
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning <b>1/2 årlig kontrol</b>
		Udtaget af	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning			
--	--	--	--

### Kornstørrelsesfordeling

D60 0,426    D50 0,364    D60/D10 (U-tal) 2,9  
 D10 0,147

Min- Max- Forv. Sigte-  
 værdi værdi værdi serie

96	100	100	8
96	100	100	5,6
95	100	100	4
80	100	98	2
75	95	92	1
52	82	72	0,5
15	41	32	0,25
0	15	5	0,125
0,0	3,0	2,4	0,063



Bemærkning

Sted og dato  
**Avedøre 09-07-21**

*Ulla Hansen*

---

**Ulla Hansen, Laborant**  
 Elektronisk signatur