

## ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1


Leverandør	Varedeklaration <b>1000091 - 1323-5</b>	Dato for prøveudtagning <b>02-12-2024</b>	Prøve start <b>02-12-2024</b>
	Produkt <b>0/2 mm Mørtelsand</b>	Modtaget den <b>02-12-2024</b>	Prøve slut <b>02-12-2024</b>
Produktionssted <b>Køge Sten og grus Nordhavnsvej 22 4600 Køge</b>	Produktbetegnelse <b>Søsand</b>	Reference	ID <b>KSG</b>
	Objekt	Registreret af	Mærkning <b>20 dage</b>
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Tørsigtning			
DS/EN 1744-1 Chloridindhold (%)			
Prøvemethode Quantab			
Kloridindhold	<b>0,005</b>		<b>0,100</b>
Ækvivalent alkaliindh. Cl*0,87 (%)	<b>0,005</b>		

### Kornstørrelsesfordeling

D60 0,314    D50 0,249    D60/D10 (U-tal) 2,3  
 D10 0,137

Min- Max- Målt Sigte-  
 værdi værdi værdi serie



Bemærkning

Sted og dato  
**Avedøre 12-12-2024**



**Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder**  
 Elektronisk signatur