RAPPORT

Prøve nr **5242142**

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Leverandør	Varedeklaration	Dato for prøveudtagning	Prøve start
	1007925-1322-6	**02-12-2024**	**02-12-2024**
	Produkt	Modtaget den	Prøve slut
	0/8 mm Bundsikringsgrus kval.1	**02-12-2024**	**02-12-2024**
		Reference / ID	
Produktionssted	Produktbetegnelse	**ASG**	
RN Sten og Grus	**Sømateriale**	Registreret af	Mærkning
Stamholmen 225			**20 dages**
2650 Hvidovre	Objekt	Udtaget af	

Egenskab / prøvemetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Tørsigtning			

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,356	D50	0,305	D60/D10 (U-tal)	2,9
D10	0,123				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
90	100	100	8
90	100	100	5,6
		100	4
		99	2
		98	1
		88	0,5
		39	0,25
		10	0,125
0,0	5,0	2,1	0,063



Bemærkning

Sted og dato

Avedøre 12-12-2024

Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder

Elektronisk signatur

NCC Industry A/S
Laboratorie: Avedøre
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Besøgsadresse

Hovedkontor

Telefon nr **36780500**

Fax nr

Org.nr

MVA nr

Email **ulh@ncc.dk**

Internetadresse **www.tilslag.dk**