

ANALYSERAPPORT Stenmateriale	Side 1 af 1
-------------------------------------	-------------

Leverandør	Varedeklaration 1007925-1322-6	Dato for prøveudtagning 01-11-2024	Prøve start 01-11-2024
	Produkt 0/8 mm Bundsikringsgrus kval.1	Modtaget den 01-11-2024	Prøve slut 01-11-2024
		Reference	ID ASG
Produktionssted RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Sømateriale	Registreret af	Mærkning 20 dages kontrol
	Objekt	Udtaget af	


Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning			
---	--	--	--

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,623	D50	0,463	D60/D10 (U-tal)	3,8
D10	0,163				



Bemærkning	Sted og dato Avedøre 20-11-2024  <hr/> Linda de Sparra <i>Terkelsen, Laboratorieleder</i> Elektronisk signatur
------------	---