

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007917-1322-6	Dato for prøveudtagning 02-12-2024	Prøve start 02-12-2024
	Produkt 0/4 mm betonsand, kl. E	Modtaget den 02-12-2024	Prøve slut
Produktionssted RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Søsand	Reference	ID ASG
	Objekt	Registreret af	Mærkning 20 dage + TK84
		Udtaget af	


Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning TK-84	0,07		0,20
--	-------------	--	-------------

Kornstørrelsesfordeling

D60	0,478	D50	0,409	D60/D10 (U-tal)	3,0
D10	0,159				

Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie



Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 12-12-2024



Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur