

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1000013-1322-3	Dato for prøveudtagning 02-12-2024	Prøve start 02-12-2024
	Produkt Kabelsand	Modtaget den 02-12-2024	Prøve slut 02-12-2024
Produktionssted RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Kabelsand	Reference	ID ASG
	Objekt	Registreret af	Mærkning 20 dage
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning TERMISK RESISTIVITET ((K*m)/W) [EA]	0,590		
--	--------------	--	--

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,314	D50	0,246	D60/D10 (U-tal)	2,9
D10	0,109				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------



Bemærkning
Termisk godkendt: 0,590 Km/W

Sted og dato
Avedøre 12-12-2024



Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur