RAPPORT

Prøve nr **5241944**

ANALYSERAPPORT Stenmateriale

Leverandør	Varedeklaration	Dato for prøveudtagning	Prøve start
	1000013-1322-3	**01-11-2024**	**01-11-2024**
	Produkt	Modtaget den	Prøve slut
	Kabelsand	**01-11-2024**	**01-11-2024**
		Reference / ID	
Produktionssted	Produktbetegnelse	**ASG**	
RN Sten og Grus	**Kabelsand**	Registreret af	Mærkning
Stamholmen 225			**20 dages kontrol**
2650 Hvidovre	Objekt	Udtaget af	

Egenskab / prøvemetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Tørsigtning			

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,435	D50	0,372	D60/D10 (U-tal)	2,7
D10	0,159				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
100	100	100	8
100	100	100	5,6
99	100	99	4
		94	2
		86	1
		70	0,5
		31	0,25
		2	0,125
0,0	3,0	0,2	0,063



Bemærkning

Termisk godkendt: 0,628 Km/W

Sted og dato

Avedøre 20-11-2024

Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder

Elektronisk signatur

NCC Industry A/S
Laboratorie: Avedøre
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Besøgsadresse

Hovedkontor

Telefon nr **36780500**

Fax nr

Org.nr

MVA nr

Email **ulh@ncc.dk**

Internetadresse **www.tilslag.dk**