

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1


Leverandør	Varedeklaration 1000013 - 1323-3	Dato for prøveudtagning 02-12-2024	Prøve start 02-12-2024
	Produkt Kabelsand	Modtaget den 02-12-2024	Prøve slut 02-12-2024
Produktionssted Køge Sten og grus Nordhavnsvej 22 4600 Køge	Produktbetegnelse Kabelsand	Reference	ID KSG
	Objekt	Registreret af	Mærkning 20 dage
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning TERMISK RESISTIVITET ((K*m)/W) [EA]	0,603		
--	--------------	--	--


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%	D60 0,350	D50 0,293	D60/D10 (U-tal) 2,3
	D10 0,149		



Bemærkning
Termisk godkendt: 0,603

Sted og dato
Avedøre 12-12-2024



Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur