


ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1000013 - 1323-3	Dato for prøveudtagning 01-11-2024	Prøve start 01-11-2024
	Produkt Kabelsand	Modtaget den 01-11-2024	Prøve slut 01-11-2024
Produktionssted Køge Sten og grus Nordhavnsvej 22 4600 Køge	Produktbetegnelse Kabelsand	Reference	ID KSG
	Objekt	Registreret af	Mærkning 20 dages kontrol
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------




Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

Min-værdi Max-værdi Målt værdi Sigte-serie

100	100	100	8
100	100	100	5,6
99	100	98	4
		96	2
		92	1
		85	0,5
		42	0,25
		2	0,125
0,0	3,0	0,2	0,063



Bemærkning
Termisk godkendt: 0,608 Km/W

Sted og dato
Avedøre 20-11-2024



Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur