

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007882 - 1323-3	Dato for prøveudtagning 01-11-2024	Prøve start 01-11-2024
	Produkt 0/2 mm Storebæltsand	Modtaget den 01-11-2024	Prøve slut 01-11-2024
Produktionssted Køge Sten og grus Nordhavnsvej 22 4600 Køge	Produktbetegnelse Søsand	Reference	ID KSG
	Objekt	Registreret af	Mærkning Halvårlig kontrol
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Tørsigtning			
DS/EN 1744-1 Chloridindhold (%)			
Prøvemethode Quantab			
Kloridindhold	0,031		
Ækvivalent alkaliindh. Cl*0,87 (%)	0,027		


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,394	D50	0,352	D60/D10 (U-tal)	2,3
D10	0,169				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------

100	100	100	4
97	100	100	2
97	100	100	1,4
95	100	99	1
80	95	85	0,5
5	35	26	0,25
0	3	1	0,125
0,0	2,0	0,1	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 20-11-2024



Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur