

## Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration <b>1007876-1237-1</b>	Dato for prøveudtagning <b>18-02-2021</b>	Prøve start
	Produkt <b>0/16 mm Rabatgrus</b>	Modtaget den <b>22-02-2021</b>	Prøve slut
Produktionssted <b>Sellebjerg Grusgrav Vængevej 4 5771 Stenstrup</b>	Produktbetegnelse <b>Blandede grusgravsmaterialer</b>	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af <b>Ken</b>	


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
----------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning EN933-1 Vand (%)	<b>5,9</b>		
--	------------	--	--

### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

Min-værdi	Max-værdi	Forv. værdi	Sigte-serie
100	100	100	45
100	100	100	31,5
100	100	100	22,4
		98	16
	75	63	8
		50	4
20	45	41	2
		34	1
		24	0,5
		14	0,25
		6	0,125
2,0	11,0	4,4	0,063



Bemærkning

Sted og dato  
**Odense 01-03-2021**

*Mikkel Svendsen*

---

**Mikkel Svendsen, Laborant**  
Elektronisk signatur