

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007876-1237-1	Dato for prøveudtagning 11-08-2022	Prøve start
	Produkt 0/16 mm Rabatgrus	Modtaget den 12-08-2022	Prøve slut
Produktionssted Sellebjerg Grusgrav Vængevej 4 5771 Stenstrup	Produktbetegnelse	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	
		Analyseret af Ken	

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Udvaskning og sigtning EN933-1 Vand (%)	2,9		


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	4,264	D50	2,276	D60/D10 (U-tal)	33,7
D10	0,126				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------

100	100	100	45
100	100	100	31,5
100	100	100	22,4
		96	16
	75	75	8
		59	4
20	45	49	2
		41	1
		31	0,5
		19	0,25
		10	0,125
2,0	11,0	5,5	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Odense 11-05-2023

Mikkel Svendsen

Mikkel Svendsen, Laborant
Elektronisk signatur