

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007876-1237-2	Dato for prøveudtagning 26-09-2024	Prøve start
	Produkt 0/16 mm Rabatgrus	Modtaget den 30-09-2024	Prøve slut
Produktionssted Sellebjerg Grusgrav Vængevej 4 5771 Stenstrup	Produktbetegnelse Blandede grusgravsmaterialer	Reference ID	Mærkning
	Objekt	Registreret af	
		Udtaget af Michael	


Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	9,4		
--	------------	--	--

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	3,882	D50	1,911	D60/D10 (U-tal)	43,9
D10	0,089				

 Min- Max- Målt Sigte-
værdi værdi værdi serie


Bemærkning	Sted og dato Odense 10-10-2024  Mikkel Svendsen, Laborant Elektronisk signatur
------------	---