

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1000091 - 1323-5	Dato for prøveudtagning 01-10-2024	Prøve start 01-10-2024
	Produkt 0/2 mm Mørtelsand	Modtaget den 01-10-2024	Prøve slut 01-10-2024
Produktionssted Køge Sten og grus Nordhavnsvej 22 4600 Køge	Produktbetegnelse Søsand	Reference	ID KSG
	Objekt	Registreret af	Mærkning 20 dages kontrol
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Tørsigtning			
DS/EN 1744-1 Chloridindhold (%)			
Prøvemethode Quantab			
Kloridindhold	0,000		0,100
Ækvivalent alkaliindh. Cl*0,87 (%)	0,000		


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,341	D50	0,284	D60/D10 (U-tal)	2,4
D10	0,145				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------

100	100	100	4
98	100	100	2
90	100	98	1
78	97	88	0,5
35	55	44	0,25
1	11	4	0,125
0,0	3,0	0,3	0,063



Bemærkning	Sted og dato Avedøre 07-10-2024  Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder Elektronisk signatur
------------	--