

## ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration <b>1007925-1322-6</b>	Dato for prøveudtagning <b>01-10-2024</b>	Prøve start <b>01-10-2024</b>
	Produkt <b>0/8 mm Bundsikringsgrus kval.1</b>	Modtaget den <b>01-10-2024</b>	Prøve slut <b>01-10-2024</b>
Produktionssted <b>RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre</b>	Produktbetegnelse <b>Sømateriale</b>	Reference	ID <b>ASG</b>
	Objekt	Registreret af	Mærkning <b>20 dages kontrol</b>
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
Tørsigtning			


### Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,396	D50	0,328	D60/D10 (U-tal)	3,4
D10	0,115				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------

90	100	99	8
90	100	98	5,6
		97	4
		93	2
		87	1
		75	0,5
		39	0,25
		11	0,125
0,0	5,0	3,1	0,063



Bemærkning	Sted og dato <b>Avedøre 02-10-2024</b>
	 <b>Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder</b> Elektronisk signatur