

## ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration <b>1007917-1322-6</b>	Dato for prøveudtagning <b>02-09-2024</b>	Prøve start <b>02-09-2024</b>
Produktionssted <b>RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre</b>	Produkt <b>0/4 mm betonsand, kl. E</b>	Modtaget den <b>02-09-2024</b>	Prøve slut <b>02-09-2024</b>
	Produktbetegnelse <b>Søsand</b>	Reference	ID <b>ASG</b>
	Objekt	Registreret af	Mærkning <b>Månedsprøve</b>
		Udtaget af	


Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------

<b>EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling</b> Tørsigtning			
			

### Kornstørrelsesfordeling

D60	0,462	D50	0,397	D60/D10 (U-tal)	2,9
D10	0,157				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------



Bemærkning

Sted og dato  
**Avedøre 13-09-2024**



**Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder**  
Elektronisk signatur