

ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007917-1322-6	Dato for prøveudtagning 01-10-2024	Prøve start 01-10-2024
	Produkt 0/4 mm betonsand, kl. E	Modtaget den 01-10-2024	Prøve slut 01-10-2024
Produktionssted RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Søsand	Reference	ID ASG
	Objekt	Registreret af	Mærkning 20 dages kontrol E-sand
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning			
			


Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	0,480	D50	0,409	D60/D10 (U-tal)	3,0
D10	0,160				

Min-værdi	Max-værdi	Målt værdi	Sigte-serie
-----------	-----------	------------	-------------

99	100	99	5,6
99	100	99	4
90	100	98	2,8
89	99	96	2
72	92	86	1
55	75	63	0,5
15	27	27	0,25
0	5	3	0,125
0,0	3,0	1,0	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 07-10-2024



Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur