


ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1000013-1322-3	Dato for prøveudtagning 01-10-2024	Prøve start 01-10-2024
	Produkt Kabelsand	Modtaget den 01-10-2024	Prøve slut 01-10-2024
Produktionssted RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Kabelsand	Reference	ID ASG
	Objekt	Registreret af	Mærkning 20 dages kontrol
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------


EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning TERMISK RESISTIVITET ((K*m)/W) [EA]			
--	--	--	--

Kornstørrelsesfordeling	D60	0,431	D50	0,384	D60/D10 (U-tal)	2,5
gnf. %	D10	0,172				



Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 07-10-2024



Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur