


ANALYSERAPPORT Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1000013-1322-3	Dato for prøveudtagning 02-09-2024	Prøve start 02-09-2024
	Produkt Kabelsand	Modtaget den 02-09-2024	Prøve slut 02-09-2024
Produktionssted RN Sten og Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produktbetegnelse Kabelsand	Reference	ID ASG
	Objekt	Registreret af	Mærkning Månedsprøve
		Udtaget af	

Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning TERMISK RESISTIVITET ((K*m)/W) [EA]			
--	--	--	--

Kornstørrelsesfordeling	D60	0,370	D50	0,318	D60/D10 (U-tal)	2,4
gnf. %	D10	0,156				



Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 13-09-2024



Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur