

ANALYSE Stenmateriale Side 1 af 1

Leverandør	Varedeklaration 1007736 - 1323-2	Dato for prøveudtagning 04-09-2024	Prøve start 04-09-2024
	Produkt 0/32 mm knust beton	Modtaget den 04-09-2024	Prøve slut 04-09-2024
Produktionssted Køge Sten og grus Nordhavnsvej 22 4600 Køge	Produktbetegnelse	Reference	ID KSG
	Objekt	Registreret af	Mærkning Kontrol
		Udtaget af	


Egenskab / prøvemethode	Værdi	Min værdi	Max værdi
-------------------------	-------	-----------	-----------

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Tørsigtning			
---	--	--	--

Kornstørrelsesfordeling

gnf.%

D60	8,459	D50	4,118	D60/D10 (U-tal)	46,2
D10	0,183	D15	0,2		

 Min- Max- Målt Sigte-
 værdi værdi værdi serie


Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 07-10-2024



Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
 Elektronisk signatur